



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000265-TSE-02/02
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	10.01.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	27.10.2021
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	AKŞEMSETTİN MAH. ÇATALCA SOK. NO:113 - SİNCAN ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİİ VE TİC. A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	AKŞEMSETTİN MAH. ÇATALCA SOK. NO:113 - SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000265-TSE-02/01
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	SETAŞ
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 62271-200 / 25.04.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ  
(MODÜLER HÜCRE) 36kV, 630A, 16kA  
SF6 GAZLI AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ  
DÖNER AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ  
YÜK AYIRICILI SİGORTALI TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİ  
YÜK AYIRICILI GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ  
GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ

(MODÜLER HÜCRE)12kV, 630A, 20kA  
SF6 GAZLI AYIRICILI KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ  
YÜK AYIRICILI SİGORTALI TRANSFORMATÖR KORUMA HÜCRESİ  
GERİLİM ÖLÇÜ HÜCRESİ

e-imzalı/e-signed

27.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Hilal DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=cbrldfob> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE KAPSAMI ( 000265-TSE-02/02nolu belge devamı) : AKTİF ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 62271-200 / 25.04.2013

YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KONTROL ÜNİTESİ  
SNC-36 MODEL VAKUM KESİCİLİ GİRİŞ ÇIKIŞ HÜCRESİ  
ANMA ÇALIŞMA GERİLİMİ: 36 kV / 3 FAZ  
ANMA AKIMI: 1250 A  
KUTUP SAYISI: 3  
PANO SINIFI: LSC2B/PM  
ERİŞİM SEVİYESİ-İÇ ARK:A-FLR -31,5kA/82kA/1sn  
KISA DEVRE DAYANIM AKIMI: 31.5 kA / 1sn TEPE AKIMI : 78,75 kA

*e-imzalı/e-signed*

27.10.2020

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
Hilal DURUKAN

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 63 96\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

